



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛОКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛОКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО НАУРСКОМУ РАЙОНУ**

366128, ул. Октябрьская, 51 ст. Наурская Наурский район ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ № 45/ 1 /1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБОУ « Фрунзенской СОШ »

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Наурского района по пожарному надзору № 45 от « 03 » сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10ч. 00 мин. « 20 » сентября 2018г. по 13 ч. 00мин. « 09 » октября 2018г.

проведена проверка Государственным инспектором Наурского района по пожарному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

надзору старшим лейтенантом внутренней службы Алиевым А.В.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

МБОУ «Фрунзенская СОШ»с. Фрунзенская ул. Школьная № 13.

совместно с директором МБОУ Закаевым И-Л.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	План эвакуации вывешенный в коридоре сделать соответствующим ГОСТ Р 12.2.143-2009.	(Основание: п.7 ППР в РФ).	21.11.2018г.	
2	В помещении спортзала электросветильники оборудовать защитными плафонами.	(Основание: п-п (в) п. 42 ППР в РФ).	21.11.2018г.	
3	В помещении здания вывесить на видных местах инструкции о мерах пожарной безопасности.	(п.2 ППРвРФ)	21.11.2018г.	
4	В кабинет информатики обеспечить углекислотный огнетушителем .	(472 ППР в РФ).	21.11.2018г.	

5	В коридоре 3го этажа электросветильник оборудовать защитным плафоном.	(п. 42 ППП в РФ)	21.11.2018г.	
6	Руководитель организации обеспечить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	(Основание: п. 21 ППП в РФ).	21.11.2018г.	
7	Произвести обучение лиц (директора) мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	(Основание: п. 3 ППП в РФ).	21.11.2018г.	
8	Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначить указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	(п. 55 ППП в РФ).	21.11.2018г.	
9	Руководитель организации обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (п. 70 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)	(п. 70 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947)	21.11.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Наурского района по пожарному надзору
ст. лейтенант внутренней службы
« 20 » сентября 2018 г.



А.В.Алиев

Предписание для исполнения получил:


(Подпись)

дир. МБОУ Закаев И-Л-А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 20 » сентября 2018 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.